



INFORMACE PRO OBČANY – VÝJIMKA Z KVALITY VODY

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích vydala mírnější hygienický limit pro zásobování obyvatel pitnou vodou v obci Lužnice. Mírnější hygienický limit se týká obsahu manganu. Limit je po dobu platnosti výjimky, tedy do 9. 2. 2025 zvýšen z 0,05 mg/l na 0,25 mg/l. Zároveň je zvýšena četnost stanovení manganu v pitné vodě na 6x ročně.

Souhlas Krajské hygienické stanice se opírá o *Hodnocení zdravotních rizik manganu a huminových látek z pitné vody*, zpracované v říjnu 2021. Jeho závěrem je, že „*Obsah manganu v dodávané pitné vodě v průměrné koncentraci 0,12 mg/l, což odpovídá současnému stavu dle poskytnutých výsledků rozborů, podle současných poznatků nepředstavuje zdravotní riziko pro zásobované obyvatele. Vyšší obsah manganu do průměrné koncentrace 0,25 mg/l by mohl představovat riziko nepříznivých zdravotních účinků u kojenců v případě používání vodovodní vody k přípravě kojenecké stravy. Vzhledem k nejistotám v současných znalostech zdravotního významu a rizika manganu z různých expozičních zdrojů z důvodu předběžné opatrnosti po dobu trvání výjimky doporučuji informovat zásobované obyvatele o nevhodnosti používání vodovodní vody pro přípravu kojenecké stravy.*“

Předpokládaným opatřením k zajištění vyhovující kvality vody je odstavení stávající úpravny vody a napojení obce Lužnice na Skupinový vodovod Hamr.

Bližší informace na obecním úřadu.

V Lužnici dne 1. 3. 2022